



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.60924

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Химпродукт Инжиниринг»,
Адрес: Россия, 140000, Московская область, город Люберцы, улица Котельническая, дом 18, пом. 1,
ИНН: 5027218204, ОГРН: 1145027018180, телефон: +7 (495) 789-96-36,
электронная почта: smk2@chemproduct.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Химпродукт Инжиниринг»,
Адрес: Россия, 140000, Московская область, город Люберцы, улица Котельническая, дом 18, пом. 1,
ИНН: 5027218204, ОГРН: 1145027018180, телефон: +7 (495) 789-96-36,
электронная почта: smk2@chemproduct.ru

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635,
ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Огнезащитный материал Wallgraf ОКМ-1, выпускаемый по ТУ 20.30.11-007-34877944-2017 нанесенный по СТО 34877944-001-2019 на плиту (монолитную железобетонную конструкцию), усиленную углеволокном (система внешнего армирования на основе углеродного волокна CarbonWrap Tape и связующего CarbonWrap Resin), обеспечивает огнезащитную эффективность без потери несущей способности конструкции в течение 120 мин, при толщине сухого слоя не менее 1,3 мм при расчётном расходе 3,2 кг/м² без учёта потерь.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.11.120

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость.
Общие требования СТО-НСОПБ-20/ОЖБК

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №55625-ПРГ/ПБ-24 от 12.09.2024.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28
СТО 34877944-001-2019 ТУ 20.30.11-007-34877944-2017

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.09.2024 по 12.09.2027



Руководитель органа
по сертификации

подпись

О.М. Карасев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.А. Каширова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации